

Åfjord kommune sine endringer av standard abonnementsvilkår for vann og avløp, tekniske bestemmelser

Standard abonnementsvilkår for vann og avløp vedtas med følgende endringer:

- Alle ledninger legges på fundament, omfylles og overdekkes med friksjonsmasser, pukk 11 – 16 mm, 8 – 12 mm eller 8 – 16 mm
- Tilknytning til kommunale hovedledninger skal primært skje i kum.
Tilknytning av mindre stikkledninger kan aksepteres utført ved an boring elektro sveisesadel, dobbelmuffe med avstikk, elektro T-rør, PRK eller tilsvarende kan benyttes. Anboringsdel tilpasses type hovedledning
An boring til rør som står i spenn tillates ikke.
Tilkobling skal innmåles og måledata innsendes til kommunen.
- For tilknytning av spillvannsledninger tillates ikke sadelstykke.
Sadelstykke eller rørstuss tillates kun på overvannsavløp, og kun der det ligger til rette for dette. Bla. ved tilknytning til dobbeltvegget rør med stor dimensjon.
- Under pkt. 3.3 “beskyttelse mot luktproblemer” presiseres det at rør for overvann, takvann osv. aldri skal sammenkobles med spillvannsrør.